



**OPOLE**

Prezydent Miasta Opola

Urząd Miasta Opola Sekretariat 2	
Wpłynęło	2021-08-24 (650)
Nr pisma	Opole/UM - 1589/21
Podpis	1903

Opole, dn. 2021-08-20

BRM.0003.115.2021

Urząd Miasta Opola Biuro Rady Miasta	
Wpł.	2021-08-25 (759)
Nr pisma	BRM: more dożycie
Podpis	do rejestru

Sz. P. **BRM**  
Przemysław Pospieszyński  
Radny Miasta Opola

Dot.: Zapytania z dnia 09-08-2021 r. w sprawie zalewania posesji przy ul. Wiejskiej

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej wizji stwierdzono, iż krawężnik na zjeździe do posesji przy ul. Wiejskiej jest wyniesiony ponad jezdnię na wysokość od 1,5 – 2,5 cm. Aby zmniejszyć problem przelewania się wody opadowej z jezdni na posesję Miejski Zarząd Dróg w Opolu zleci korektę wysokości krawężnika poprzez wyniesienie go do wysokości 5 cm powyżej poziomu jezdni oraz dostosowanie nawierzchni zjazdu do nowej wysokości krawężnika. Powyższy zabieg ograniczy przepływ wody opadowej, a jednocześnie nie spowoduje utrudnienia we wjeździe na przedmiotową posesję.

Prace zostaną wykonane w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

z up. Prezydenta Miasta Opola  
Zastępca Prezydenta Małgorzata Stelnicka

(dokument podpisany elektronicznie przy użyciu  
certyfikowanego podpisu elektronicznego)

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Piotr Rybczyński

Pismo sporządził MZD w Opolu, sekretariat@mzd.opole.pl, tel. 77 4697400