

TE - typ EKINOXE TX 4x18
wnękowa IP 40

425(404)

91+42

760(702)

LISTWA LZ - N

obw. instalacyjne 1 - 12

P 304

6 x S301

6 M rezerwa

obw. instalacyjne 1 - 12

P 304

6 x S301

6 M rezerwa

obw. instalacyjne 7 - 12

FR 303

S 303

S 304

4x ON

3 x Ls

obw. instalacyjne 1 - 6

PE

FR 303
100A

3 x Ls

S 303

2M rezerwa

obw. istniejące 9M
2M rezerwa

3xS301
C20

P 304
25-300
AC

istn.
S301
C20


2M rezerwa

obw. projektowane 7M
obw. istniejące 3M
2M rezerwa

szyna

Istn. tablica rozdzielcza naścienna 2x12M

| | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "MR" 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 23/1 - tel/fax 47-45-300 - NIP 746-118-58-07 | | | | |
| Inwestor/Adres: Miejski Zarząd Dróg, 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 | | | | |
| Adres obiektu: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej | | | | |
| Temat: ADAPTACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA DYŻURKĘ ZESPOŁU GARAŻY POLICJI SCHEMAT DYSPOZYCYJNY TABLIC ROZDZIELCZYCH | | | | |
| Nazwisko / Nr izby: | | Nr uprawnień: | | Podpis: |
| Projektant: tech. D.Wabnic | | upr. nr 44/78/Op | | Nr rys: 8 |
| Projektant: inż. J.Steowicz | | upr. nr 34/63 | | |
| Opracował: tech.M.Wabnic | | | | Data: 05 - 2009 |
| Branża: Elektryczna | | | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | |



AutoCAD LT Nr licencji: 640-01057616